

Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht 10-001568-PB01-A01-05-de-01



Auftraggeber **ACO Hochbau Vertrieb GmbH**
Am Ahlmannkai

24782 Büdelsdorf

Produkt	einbruchhemmendes Einfachfenster
Bezeichnung	ACO Therm Leibungsfenster
Außenmaß (B x H)	740 mm x 490 mm
(Rahmen) Material, System	PVC-U, Einfachfalz
Angriffseite	Schließseite / Schließfläche nach DIN 107
Öffnungsart	einflügelig, drehkipp
Verglasung	Klasse P4 A nach EN 356 Titan AF von SIEGENIA-AUBI KG mit 11 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff
Beschläge	Modell Tokio (100 Nm) von Hoppe Gemäß der Montageanleitung vom 23. Mai 2011 der Firma ACO Hochbau Vertrieb GmbH
Montage	
Besonderheiten	-/-

Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999
Fenster, Türen, Abschlüsse -
Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung
DIN V ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Einbruchhemmung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Abweichend von geprüften Ausführungen sind folgende Größenänderungen zulässig:
in der Breite +10% und -20%
in der Höhe +10% und -20%

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 27 Seiten

- 1 Gegenstand
 - 2 Durchführung
 - 3 Einzelergebnissen
 - 4 Beurteilung
- Anlage 1 (11 Seiten)
Anlage 2 (2 Seiten)

Einbruchhemmung



Widerstandsklasse 2

ift Rosenheim
29. Juni 2011

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Produktionsingenieur
Bauteile

Günter Borrmann, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Labor Mechanik



PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pterosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18

