

Gutachtliche Stellungnahme

11-000154-PR01 (GAS-A01-05-de-01) vom 16. August 2011

zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften



Auftraggeber **ACO Severin Ahlmann
GmbH & Co. KG**
Am Ahlmannkai

24782 Büdelsdorf

Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999
Fenster, Türen, Abschlüsse -
Einbruchhemmung – Anforder-
ungen und Klassifizierung
DIN V ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Produkt **einbruchhemmendes Einfachfenster**

Prüfbericht

10-001568-PB01-A01-05-de-01
vom 29. Juni 2011

Bezeichnung **ACO Therm Leibungsfenster**

Konstruktionsunterlagen
Anlage 1, Seite 1 bis 7

ACO Lochmaß:

750 mm x	500 mm
750 mm x	625 mm
800 mm x	600 mm
910 mm x	760 mm
1000 mm x	500 mm
1000 mm x	625 mm
1000 mm x	750 mm
1000 mm x	1000 mm

Lochmaß (B x H)

(Rahmen)
Material

PVC-U

Angriffseite **Schließseite/Schließfläche nach DIN EN 107**

Öffnungsart **einflügelig, drehkipp**

Verglasung **Mehrscheibenisoliertes P4A nach EN 356**

**Titan AF der Fa. SIEGENIA-AUBI KG mit
einbruchhemmenden Verriegelungen und
abschließbarem Fenstergriff**

Beschläge

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhem-
menden Eigenschaften ermög-
licht keine Aussage über weitere
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme
verliert ihre Gültigkeit mit dem
Ende der Gültigkeit einer der o. g.
Grundlagen (Normen oder Prüf-
berichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise
zur Benutzung von ift-
Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Ty-
penliste als Kurzfassung verwen-
det werden.

Einbruchhemmung



Widerstandsklasse 2*)

*) auf der Grundlage des Prüfberichts 10-001568-PB01-A01-05-de-01 vom 29.
Juni 2011 und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim
16. August 2011

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Produktioningenieur
Bauteile

Gerhard Fellermeier, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Bauteile

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme
umfasst insgesamt 12 Seiten

Deckblatt

Typenliste

Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (8 Seiten)



PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pterosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18



Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften

Blatt 2 von 4

Gutachtliche Stellungnahme 11-000154-PR01 (GAS-A01-05-de-01) vom 16. August 2011

Auftraggeber: ACO Severin Ahlmann, 24782 Büdelsdorf

**Typenliste**

lfd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	einflügeliges Fenster in der Widerstandsklasse 2 nach DIN V EN V 1627 : 1999 mit 11 einbruchhemmenden Verriegelungspunkten mit den Abmessungen: Lochmaß = 750 x 500 mm	Ausführung in den Blendrahmenaußenmaßen: 750 mm x 500 mm 750 mm x 625 mm 800 mm x 600 mm 910 mm x 760 mm 1000 mm x 500 mm 1000 mm x 625 mm 1000 mm x 750 mm 1000 mm x 1000 mm	Gutachtliche Stellungnahme 11-000154-PR01 (GAS-A01-05-de-01) vom 16. August 2011 Prüfbericht 10-001568-PB01-A01-05-de-01 vom 29. Juni 2011

Ende der Typenliste.